

TECHNICKÝ POPIS

PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN

Před objektem ve vzdálenosti 9,60m od hranice pozemku se nachází nadzemní kabelové vedení NN 3 + PEN 400/231V.

Nově bude provedena přípojka podzemního kabelového vedení NN o délce 6,00m s ukončením v rozvaděči na hranici pozemku investora před RD, umístěné na východní straně pozemku. Odtud bude pokračovat domovní rozvod do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Tato rozvodnice bude dle **ČSN 33 2130 ed.3 čl.7.6.2** v požárně odolném provedení - uzávěr EI 30 S. Napěťová soustava je 3 NPE, AC 400V/TN-C-S.

ZPRACOVATEL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ing. PAVEL PROCHÁZKA Kopečky 1056/13 691 06 Velké Pavlovice Tel: 777 109 664, 774 812 778 ČKAIT 1006014	
DAZERO s.r.o.		ing. Pavel PROCHÁZKA			
OBEC : VRANOVICE		OKRES : BRNO - VENKOV		DATUM : 01/2021	
INVESTOR :	VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752), Městečko 22, Velké Němčice, 691 63			STUPEŇ : DUS+OS	
				FORMÁT : x A4	
AKCE :	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ parc.č.3802/2, 3803/3 a 2553/1 v katastrálním území VRANOVICE nad Svratkou D.2.2 - SO 05 - PŘÍPOJKA KABELOVÉHO VEDENÍ NN			MĚŘÍTKO : -	
				PŘÍLOHA :	
OBSAH :		TECHNICKÝ POPIS SO 05			D.2.2 1